

## Brandschutz – Checkliste für Festwirte

### Allgemein

- Verantwortliche führen vor Inbetriebnahme ihres Standes selber eine Sicherheitskontrolle durch
- Mitarbeiter sind über Verhalten im Brandfall und Alarmierung der Einsatzkräfte informiert
- Alarmierungsplan mit Notrufnummer ist gut sichtbar
- Entleerung von Holzgrill und Aschenbecher in nichtbrennbare Behälter mit Deckel ist gewährleistet

### Zugänge

- Fluchtwege und Zugänge aus Gebäuden und Festwirtschaften sind immer freizuhalten

### Grill- und Kocheinrichtungen

- Grill- und Kocheinrichtungen sind platziert, dass Flucht- und Verkehrswege nicht beeinträchtigt sind
- Rechauds und Kocher stehen auf nichtbrennbaren Unterlagen  
(keine Holztische, keine Alufolie-Abdeckungen)
- Genügend allseitiger Abstand zu brennbarem Material ist eingehalten
- Berührungsschutz bei offen aufgestellten Kocheinrichtungen ist gewährleistet  
(insbesondere für Kinder)

### Flüssiggasinstallationen

- Betreiber sind über die Gefahren von Flüssiggas orientiert
- Nur gut instruierte Personen nehmen den Flaschenwechsel vor
- Geräte, Anschlüsse, Schläuche (nicht spröde oder rissig), Zündsicherungen und Druckregler sind in einwandfreiem Zustand (Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme)
- Flüssiggasflaschen stehen nicht in direkter Nähe von Schächten, Ablaufrinnen oder Vertiefungen
- Flüssiggasflaschen (inkl. Reserven) sind nicht in Untergeschossen aufgestellt oder gelagert

### Löscheinrichtungen

- Löscheinrichtungen sind sichtbar und jederzeit gut zugänglich
- Löschdecke ist vorhanden (mind. Grösse 120 × 180 cm)
- Handfeuerlöscher (mind. 6 Liter) ist vorhanden (siehe auch separates Merkblatt)
- Handhabung der vorhandenen Löscheinrichtungen sind dem Schicht-Verantwortlichen bekannt

### Zeltbauten

- Zeltbauten wurden bei der Feuerpolizei entsprechend angemeldet und abgenommen

### Dekorationen

- Dekorationen sind aus schwer brennbarem Material (RF2)
- Dekorationen brennen im Brandfall nicht tropfend ab und entwickeln keine giftigen Gase
- Dekorationen verdecken weder Ausgänge noch Rettungszeichen